

«14» ноября 2014 г. № 215

Главе Администрации  
города Нижний Новгород  
О. А. Кондрашову

Уведомление о выводе из эксплуатации  
тепловых сетей и котельной

Уважаемый Олег Александрович!

В соответствии с п.16 части 3 «Правил о выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» №889 от 06.09.2012г. направляю в Ваш адрес уведомление о выводе из эксплуатации тепловой сетей и котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ларина,19.

Сроки вывода из эксплуатации 3 квартал 2015года.

Причина вывода из эксплуатации: строительство новой котельной с установкой новых котлов производительностью, предусматривающей только объемы, необходимые в производственной деятельности ОАО «ВБД».

Оборудование, выводимое из эксплуатации:

- паровой котел ДЕ 25/14 №1- год ввода в эксплуатацию 1983,
- паровой котел ДЕ 25/14 №2- год ввода в эксплуатацию 1983,
- паровой котел Де 25/14 №3 -год ввода в эксплуатацию 1983,
- трубопроводы IV категории -15шт,
- внутреннее газовое оборудование (ГРУ, газовое оборудование котлов),
- дымовая труба металлическая Н-30м -1шт.,
- паровые подогреватели -4шт.,
- деаэратор ДА 25/100 -1шт.,
- насосы: 1Д 315-71А-3шт., ЦНСГ 60-198-3шт., К100-50-200А-4шт., 1К 20/30 -2шт.
- оборудование ХВП : соленасосная, фильтры Na-катионитовые -4шт.
- оборудование КИПиА – система автоматики «Контур».
- тепловые сети сторонних потребителей 1631м.

После вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей они будут демонтированы.

При выводе из эксплуатации данного источника тепловой энергии и тепловых сетей будет прекращено теплоснабжение следующих объектов:

- ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» 9-эт.жилой дом по ул.Полевая,10 и 5-ти этажный жилой дом по ул.Полевая,10а ,
- МБДОУ Детский сад 474 (месторасположение -у. Полевая,д.10, 1-й этаж).
- ГБОУ СПО «Нижегородский техникум отраслевых технологий» (корпус №3 и мастерские по ул. Полевая,4)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности -1л.

2.Технико-экономическое обоснование причин вывода из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей. -3л. (копия)

Директор филиала

А.В.Краснов



*И. см.ж.*  
*Смирнова Е.С.*

Исп :Смирнова Е.С.  
466-72-19



**PEPSICO**