



140100, Моск.область, г.Раменское, Транспортный проезд д. 1  
Тел./Факс: +7 (495) 925-03-93  
+7 (495) 921-17-35  
www.wbd.ru

Адрес филиала в г. Тула: 300036, г.Тула, Одоевское шоссе, 93  
Тел./Факс: +7(4872) 39-65-21; +7 (4872) 39-65-04

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы объектов оборудования электросетевого хозяйства, замеров нагрузок и уровней напряжения 19 июня 2013 года

ООО "Предприятие СНС"								
Время за промежуток		К	активная		реактивная		Мощность за час	
			1 полуср	2 полуср	1 полуср	2 полуср	актив	реактивная
0:00	1:00	1	1,344	1,3	0,644	0,476	1,322	0,56
1:00	2:00	1	1,264	1,288	0,604	0,648	1,276	0,626
2:00	3:00	1	1,244	1,276	0,556	0,632	1,26	0,594
3:00	4:00	1	1,308	1,28	0,64	0,568	1,294	0,604
4:00	5:00	1	1,288	1,52	0,664	0,984	1,404	0,824
5:00	6:00	1	0,98	0,6	0,616	0,164	0,79	0,39
6:00	7:00	1	0,268	0,3	0,124	0,084	0,284	0,104
7:00	8:00	1	0,348	0,312	0,212	0,12	0,33	0,166
8:00	9:00	1	0,244	0,248	0,076	0,144	0,246	0,11
9:00	10:00	1	0,204	0,14	0,092	0,036	0,172	0,064
10:00	11:00	1	0,224	0,168	0,164	0,064	0,196	0,114
11:00	12:00	1	0,2	0,28	0,068	0,18	0,24	0,124
12:00	13:00	1	0,212	0,172	0,08	0,068	0,192	0,074
13:00	14:00	1	0,22	0,14	0,164	0,036	0,18	0,1
14:00	15:00	1	0,412	0,164	0,132	0,076	0,288	0,104
15:00	16:00	1	0,176	0,344	0,04	0,164	0,26	0,102
16:00	17:00	1	0,22	0,204	0,096	0,08	0,212	0,088
17:00	18:00	1	0,28	0,316	0,192	0,124	0,298	0,158
18:00	19:00	1	0,2	0,344	0,076	0,26	0,272	0,168
19:00	20:00	1	0,192	0,228	0,084	0,112	0,21	0,098
20:00	21:00	1	0,272	0,196	0,184	0,08	0,234	0,132
21:00	22:00	1	0,22	0,804	0,124	0,64	0,512	0,382
22:00	23:00	1	1,508	1,56	1,056	1,108	1,534	1,082
23:00	0:00	1	1,44	1,432	0,964	0,908	1,436	0,936

ГУ МЧС России по Тульской области (ПЧ-5)								
Время за промежуток		К	активная		реактивная		Мощность за час	
			1 полуср	2 полуср	1 полуср	2 полуср	актив	реактивная
0:00	1:00	40	0,128	0,1176	0,0728	0,072	4,912	2,896
1:00	2:00	40	0,1208	0,1192	0,0752	0,0736	4,8	2,976
2:00	3:00	40	0,1184	0,1216	0,0704	0,0728	4,8	2,864
3:00	4:00	40	0,1184	0,12	0,076	0,0768	4,768	3,056
4:00	5:00	40	0,1208	0,1184	0,072	0,076	4,784	2,96
5:00	6:00	40	0,0776	0,0696	0,0328	0,0296	2,944	1,248
6:00	7:00	40	0,0768	0,0984	0,0264	0,0344	3,504	1,216
7:00	8:00	40	0,0976	0,0952	0,028	0,0304	3,856	1,168
8:00	9:00	40	0,08	0,1056	0,0336	0,0288	3,712	1,248
9:00	10:00	40	0,168	0,1616	0,0344	0,0344	6,592	1,376
10:00	11:00	40	0,1352	0,1592	0,0336	0,0352	5,888	1,376
11:00	12:00	40	0,1528	0,1512	0,0376	0,0416	6,08	1,584
12:00	13:00	40	0,176	0,1552	0,0328	0,0328	6,624	1,312
13:00	14:00	40	0,1688	0,1456	0,032	0,0472	6,288	1,584
14:00	15:00	40	0,1272	0,1592	0,0336	0,0416	5,728	1,504
15:00	16:00	40	0,1088	0,1392	0,0296	0,0424	4,96	1,44
16:00	17:00	40	0,1112	0,0992	0,0376	0,0312	4,208	1,376
17:00	18:00	40	0,1528	0,1448	0,04	0,0416	5,952	1,632
18:00	19:00	40	0,1456	0,1136	0,0424	0,0368	5,184	1,584
19:00	20:00	40	0,2072	0,1576	0,0456	0,0464	7,296	1,84
20:00	21:00	40	0,1336	0,148	0,0456	0,0416	5,632	1,744
21:00	22:00	40	0,1536	0,1264	0,0408	0,0376	5,6	1,568
22:00	23:00	40	0,1464	0,152	0,0368	0,0608	5,968	1,952
23:00	0:00	40	0,1824	0,152	0,08	0,0736	6,688	3,072

п/ст 149 Мясново ф 51				п/ст 149 Мясново ф 42			
Время за промежуток		Мощность за час		Мощность за час		Мощность за час	
		актив	реактивная	актив	реактивная	актив	реактивная
0:00	1:00	503,2	339,2	242	167,6	242,8	167,6
1:00	2:00	508	349,2	246,8	180	246,8	180
2:00	3:00	500,4	349,2	229,6	159,6	229,6	159,6
3:00	4:00	509,6	351,2	226,4	158,4	226,4	158,4
4:00	5:00	496,8	345,6	231,6	144	231,6	144
5:00	6:00	485,6	323,2	207,6	132,8	207,6	132,8
6:00	7:00	481,2	326,8	207,2	132,4	207,2	132,4
7:00	8:00	500	307,2	216,4	137,2	216,4	137,2
8:00	9:00	500	272	195,6	108	195,6	108
9:00	10:00	534	268,4	175,2	101,6	175,2	101,6
10:00	11:00	535,2	270,4	184	103,6	184	103,6
11:00	12:00	528	264	188,8	109,2	188,8	109,2
12:00	13:00	552	274,8	180	93,2	180	93,2
13:00	14:00	523,2	258,8	195,2	99,2	195,2	99,2
14:00	15:00	508,8	256	203,6	106	203,6	106
15:00	16:00	501,2	266,4	207,6	122,8	207,6	122,8
16:00	17:00	503,6	278,4	242	161,6	242	161,6
17:00	18:00	498,8	289,2	276,8	190	276,8	190
18:00	19:00	472,8	278,8	277,2	196	277,2	196
19:00	20:00	503,6	297,2	267,6	177,2	267,6	177,2
20:00	21:00	484	284,4	265,6	190	265,6	190
21:00	22:00	465,2	280	248,8	188	248,8	188
22:00	23:00	472	286,8	247,6	172	247,6	172
23:00	0:00	460,8	288,4	231,2	1636	231,2	1636

ООО "Бонус"								
Время за промежуток		К	активная		реактивная		Мощность за час	
			1 полуср	2 полуср	1 полуср	2 полуср	актив	реактивная
0:00	1:00	1	370,648	376,096	337,108	352,156	373,372	344,632
1:00	2:00	1	384,512	380,888	365,084	369,004	382,7	367,044
2:00	3:00	1	368,432	363,492	358,2	333,188	360,962	345,694
3:00	4:00	1	365,544	377,564	341,376	352,892	371,554	347,134
4:00	5:00	1	366,744	374,444	323,48	330,2	370,594	326,84
5:00	6:00	1	352,868	340,96	303,836	306,092	346,914	304,964
6:00	7:00	1	347,184	351,596	313,184	322,092	349,39	317,638
7:00	8:00	1	358,156	353,256	311,76	301,228	355,706	306,494
8:00	9:00	1	351,276	333,46	265,244	258,544	342,368	261,894
9:00	10:00	1	320,368	319,768	241,436	236,284	320,068	238,86
10:00	11:00	1	330,884	329,824	233,536	248,828	330,354	241,182
11:00	12:00	1	329,376	324,152	235,04	249,048	326,764	242,044
12:00	13:00	1	322,76	335,4	233,592	234,844	329,08	234,218
13:00	14:00	1	345,072	321,576	241,98	227,116	333,324	234,548
14:00	15:00	1	339,052	340,756	238,856	251,184	339,904	245,02
15:00	16:00	1	353,476	356,984	261,076	277,796	355,22	269,436
16:00	17:00	1	365,532	419,728	290,232	338,236	392,63	314,234
17:00	18:00	1	415,516	425,048	335,78	362,496	420,282	349,138
18:00	19:00	1	402,488	399,516	349,52	349,672	401,002	349,596
19:00	20:00	1	400,7	389,552	343,54	327,916	395,126	335,728
20:00	21:00	1	404,828	383,72	350,192	326,42	394,274	338,306
21:00	22:00	1	373,492	368,232	335,136	340,22	370,862	337,678
22:00	23:00	1	375,444	368,62	343,552	325,752	372,032	334,652
23:00	0:00	1	375,4	370,472	330,66	354,616	372,936	342,638

Протокол (суммарный)  
вычисление нагрузок и тангенса "фи" за 19 июня 2013 года  
всех субабонентов

Часы	Суммарный расход эл. Энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар
	Активной кВт	Реактивной кВар		
0:00	379,606	348,088	0,92	не установлены
1:00	388,776	370,646	0,95	не установлены
2:00	367,022	349,152	0,95	не установлены
3:00	377,616	350,794	0,93	не установлены
4:00	376,782	330,624	0,88	не установлены
5:00	350,648	306,602	0,87	не установлены
6:00	353,178	318,958	0,90	не установлены
7:00	359,892	307,828	0,86	не установлены
8:00	346,326	263,252	0,76	не установлены
9:00	326,832	240,3	0,74	не установлены
10:00	336,438	242,672	0,72	не установлены
11:00	333,084	243,752	0,71	не установлены
12:00	335,896	235,604	0,70	не установлены
13:00	339,792	236,232	0,73	не установлены
14:00	345,92	246,628	0,78	не установлены
15:00	360,44	270,978	0,88	не установлены
16:00	397,05	315,698	0,88	не установлены
17:00	426,532	350,928	0,82	не установлены
18:00	406,458	351,348	0,84	не установлены
19:00	402,632	337,666	0,84	не установлены
20:00	400,14	340,182	0,84	не установлены
21:00	376,974	339,628	0,92	не установлены
22:00	379,534	337,686	0,89	не установлены
23:00	381,06	346,646	0,91	не установлены
За сутки	8469,022	7033,804	0,83	

Часы	Потребление эл. Энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "ФИ"
	Активной кВт*ч	Реактивной кВар*ч	актив кВт	реактив кВар	
с 8:00 до 11:00	996,35	719,66	332,12	239,89	0,72
с 17:00 до 21:00	1586,20	1364,14	396,55	341,04	0,86
с 0:00 до 24:00	8469,02	7033,80	352,88	293,08	0,83

Главный энергетик  иашов Д.П.